DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Rilasciata al committente dall'impresa installatrice

(Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)
Il sottoscritto **ROTA UGO ROBERTO,** Responsabile Tecnico della società **MAGGIOLI SPA**
operante nel settore di commercializzazione e noleggio dei dispositivi per il rilevamento delle violazioni alle norme del Codice della strada, nonché la realizzazione, elaborazione, fornitura e concessione a qualsiasi titolo di Progetti, sistemi e prodotti, ivi compresa la consulenza e l'assistenza tecnica di impianti tecnologici con sede in Santarcangelo di Romagna (Rn) via del Carpino 8 – Tel. Sede di Grassobbio (Bg) Via Don Stefani, 3 – 24050 n. 035/335491 – pec. tecnologie@maggioli.legalmail.it
P.IVA 02066400405 e C.F 06188330150
X iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
Della Camera C.I.A.A. Di **RIMINI** n. **219107**

Esecutrice delle opere complementari sull'impianto di rilevamento violazioni e lettura e riconoscimento targhe come:

☑**Nuovo impianto** □ Trasformazione □ Ampliamento □ Manutenzione straordinaria □ altro

commissionato da: **Comune di Chieri, Palazzo di Città, 10 – 10023 Chieri (TO)**

adibito ad uso: □ industriale □ civile □ commercio ☑ **- altri usi**

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato installato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato, avendo in particolare:

- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego:
  Legge n. 186 del 1/03/1968 "Rispondenza degli impianti alla regola dell'arte",
  Norma CEI 11-4 "Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne",
  Norma CEI 11-8 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Impianti di terra",
  Norma CEI 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo",
  Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori con tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua".
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
- L'installazione dell'**Autosc@n Speed 2023.0078** è conforme a quanto indicato nei manuali operatore e installazione così come prescritto nel Decreto Dirigenziale del MIT n. 356 del 18/08/2021.

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.
In allegato manuale operatore, manuale di installazione, Decreto Dirigenziale del MIT n.356 del 18/08/2021 e l'Allegato B del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 08.06.2026 prot n.125/2026

Data, 05/11/2026

Il responsabile tecnico

Maggioli S.p.A.
Divisione Service e Tecnologie
Via Don A. Stefani, 3
24050 GRASSOBBIO (BG)
P.I. 02066400405
C.F. 06188330150

Il dichiarante

Maggioli S.p.A.
Divisione Service e Tecnologie
Via Don A. Stefani, 3
24050 GRASSOBBIO (BG)
P.I. 02066400405
C.F. 06188330150